



No. de Certificado de producto

3973

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 ISO IEC 17067**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **IMCOMELEC INGENIEROS SAS** con identificación **800126506** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Dispositivos de protección contra sobre tensiones transitorias (DPS)

Descripción cualitativa del producto: Dispositivos de protección contra sobre tensiones transitorias (DPS) para uso en media tensión con envolvente en material polimérico

Referente normativo: IEC 60099-4:2014

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:

2026-06-04

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento

Fecha de vencimiento:

2029-06-03

Seguimiento 1: 2027-06-04

Seguimiento 2: 2028-06-04

Gerente



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 3 de 3[FRG-02-28]

No de certificado 3973

Dirección

Autopista Medellín Km 2 Parque Industrial Celta Bdg 102-2

Fecha de

Emisión

Ciudad

2026-06-04

Funza,
Cundinamarca

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA
1	YH10W-12	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 12 kV, 10 kA	Nanyang
2	YH10W-15	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 15 kV, 10 kA	Nanyang
3	YH10W-18	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 18 kV, 10 kA	Nanyang
4	YH10W-21	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 21 kV, 10 kA	Nanyang
5	YH10W-24	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 24 kV, 10 kA	Nanyang
6	YH10W-27	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 27 kV, 10 kA	Nanyang
7	YH10W-30	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 30 kV, 10 kA	Nanyang
8	YH10W-33	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 33 kV, 10 kA	Nanyang
9	YH10W-36	Dispositivo de protección contra sobretensiones en M.T., 36 kV, 10 kA	Nanyang

GerenteISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcirt.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcirt.com.co